

# ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' A NORMA

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA N° 0042R/08

RILASCIATO ALLA DITTA:  
**VIVALDI SRL**

PROVE ESEGUITE:  
**POTERE FONOIOLANTE (UNI EN ISO 140-3 - UNI EN ISO 717-1)**

DIMENSIONE INFISSO:  
PERIMETRO APRIBILE: 9,19 M  
SUPERFICIE TOTALE: 2,99 M<sup>2</sup>

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:  
**VISA MAXIMA 92 PORTA BALCONE**

VALORE CONSEGUITO:  
**INDICE DI VALUTAZIONE DEL POTERE FONOIOLANTE: RW 44 (-2;-5) dB**

TUTTI I RISULTATI DI PROVA, CON VALORI MISURATI SPERIMENTALMENTE, INDICATI NELLA PRESENTE SINTESI SONO CONTENUTI NEL RAPPORTO DI PROVA N° 0042R/08 DEL 19/05/08 EMESSO DA QUESTO LABORATORIO.  
CORREGGIO, 19/05/08

Tested by **CONSORZIO  
LEGNOLEGNO**

# ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' A NORMA

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA

RILASCIATO ALLA DITTA:  
**VIVALDI SRL**

PROVE ESEGUITE:  
**PERMEABILITÀ ALL'ARIA (EN 1026 - UNI EN 12207)  
TENUTA ALL'ACQUA (EN 1027 - UNI EN 12208)  
RESISTENZA AL VENTO (EN 12211 - UNI EN 12210)**

DIMENSIONE INFISSO:  
PERIMETRO APRIBILE: 6,66 M  
SUPERFICIE TOTALE: 1,95 M<sup>2</sup>

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:  
**MAXIMA 92 FINESTRA**

CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA:  
**PERMEABILITA' ALL'ARIA SECONDO EN 1026 E UNI EN 12207: 4 (Cod. Prova 0234/08)  
TENUTA ALL'ACQUA SECONDO EN 1027 E UNI EN 12208: E1950 (Cod. Prova 0428/08)  
RESISTENZA AL VENTO SECONDO EN 12211 E UNI EN 12210: C4 (Cod. Prova 0234/08)**

TUTTI I RISULTATI DI PROVA, CON VALORI MISURATI SPERIMENTALMENTE, INDICATI NELLA PRESENTE SINTESI SONO CONTENUTI NEI RAPPORTI DI PROVA N° 0234/08 DEL 19/05/08 E N° 0428/08 DEL 19/05/08 EMESSI DA QUESTO LABORATORIO.  
CORREGGIO, 19/05/08

Tested by **CONSORZIO  
LEGNOLEGNO**