

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' A NORMA

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA N° 0042R/08

RILASCIATO ALLA DITTA:

VIVALDI SRL

PROVE ESEGUITE:

POTERE FONOISOLANTE (UNI EN ISO 140-3 - UNI EN ISO 717-1)

DIMENSIONE INFISSO:

PERIMETRO APRIBILE: 9,19 M

SUPERFICIE TOTALE: 2,99 M²

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

VISA MAXIMA 92 PORTA BALCONE

VALORE CONSEGUITO:

INDICE DI VALUTAZIONE DEL POTERE FONOISOLANTE: Rw 44 (-2;-5) dB

TUTTI I RISULTATI DI PROVA, CON VALORI MISURATI SPERIMENTALMENTE, INDICATI NELLA PRESENTE SINTESI SONO CONTENUTI NEL RAPPORTO DI PROVA N° 0042R/08 DEL 19/05/08 EMESSO DA QUESTO LABORATORIO.

CORREGGIO, 19/05/08

Tested by **CONSORZIO
LEGNOLEGNO**