

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ A NORMA

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA 1404/08

Rilasciato alla ditta:

VIVALDI SRL DI DI CECCO & TOGNOTTI

PROVE ESEGUITE:

Permeabilità all'aria (EN 1026 - UNI EN 12207)
Tenuta all'acqua (EN 1027 - UNI EN 12208)
Resistenza al vento (EN 12211 - UNI EN 12210)

Dimensione campione:

Perimetro apribile: 8,81 M
Superficie totale: 2,88 M²

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

PORTA FINESTRA VISA 2007 / LEGNO ALLUMINIO/ 68

CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA:

**PERMEABILITÀ ALL'ARIA SECONDO EN 1026 E UNI EN 12207: 4
TENUTA ALL'ACQUA SECONDO EN 1027 E UNI EN 12208: 9A
RESISTENZA AL VENTO SECONDO EN 12211 E UNI EN 12210: C3**

Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n. 1404/08 del 13/01/09 emesso da questo Laboratorio.

Correggio, 13/01/09

**CONSORZIO
LEGNOLEGNO**

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ A NORMA

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA 1403/08

Rilasciato alla ditta:

VIVALDI SRL DI DI CECCO & TOGNOTTI

PROVE ESEGUITE:

Permeabilità all'aria (EN 1026 - UNI EN 12207)
Tenuta all'acqua (EN 1027 - UNI EN 12208)
Resistenza al vento (EN 12211 - UNI EN 12210)

Dimensione campione:

Perimetro apribile: 6,58 M
Superficie totale: 1,95 M²

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

FINESTRA VISA 2007 / LEGNO ALLUMINIO/ 68

CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA:

**PERMEABILITÀ ALL'ARIA SECONDO EN 1026 E UNI EN 12207: 4
TENUTA ALL'ACQUA SECONDO EN 1027 E UNI EN 12208: E1050
RESISTENZA AL VENTO SECONDO EN 12211 E UNI EN 12210: C5**

Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n. 1403/08 del 13/01/09 emesso da questo Laboratorio.

Correggio, 13/01/09

**CONSORZIO
LEGNOLEGNO**